

# Dörrstängare TS4000

**Hald & Tesch Brand ab**  
ETABLERAT 1875



Brand och Brand-/utrymningsdörrar som används för passage ska stängas automatiskt med en dörrstängare. Om en dörr i brandcellsgränsen står öppen kommer brand och rökgaser spridas vidare.

## BBR 29

### 5:534 Dörr, Lucka och Port

...Dörrar till och i utrymningsväg som inte kan förväntas vara stängda bör förses med dörrstängare. Dörrar som kan förväntas vara stängda är till bostäder i verksamhetsklass 3, hissmaskinrum och teknikutrymmen.

- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN1-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen

Dörrstängaren levereras komplett med:

Dörrstängarhus, arm, montageplatta samt montageskruvar

## Produktinformation

Modellbeteckning	Dörrstängare TS4000
Artikelnummer	18-0015-73

[www.haldotesch.se](http://www.haldotesch.se)

Ring oss på 020- 93 29 60

Mejla oss på [hk@haldotesch.se](mailto:hk@haldotesch.se)

Vi är medlemmar i

